

密等：
附件：

檔 號：
保存年限：

新北市立二重國民中學 簽辦單

收文號	
擬辦	<p>一、案係為廠商（大杰環境科技股份有限公司）檢送本校115年第1季飲水機飲用水水質檢驗報告(抽檢10台，採樣時間115年2月25日)，如附件所示。</p> <p>二、檢測結果：大腸桿菌群皆小於1CFU/100mL符合法令規定（6CFU/100mL），如附報告所示。</p> <p>三、陳核後，公布學校網頁與群組。</p> <p>事務組 黃順義 0311/1040 教師張 0311/1045</p>
會簽意見	<p>會計主任、幼兒園主任</p> <p>幼兒園領取一份檢驗報告留存</p> <p>會計室 許月儀 0311/1035 幼稚園主任 張 0312/0955</p>
批示	<p>如左</p> <p>新北市立二重國民中學 0311/1040</p>

說明：一、本格式以A4紙張單頁單面印製。
二、本簽辦單應與來文裝訂妥當，並於騎縫處加蓋騎縫章或職名章。
三、本簽辦單中保存年限、檔號、總收文字號（基層單位文號）應自行填列。
四、本簽辦單之核章方式請採由左而右方式核蓋。

裝
訂
線

